

Утверждаю
Директор ФКНОУ «МЭКИ» Минтруда России
В.Н.Медведев
«10» января 2024 г.

ПЛАН

**противопожарных мероприятий в ФКНОУ «МЭКИ» Минтруда России
на 2024 г.**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Ответственный за выполнение	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1	Редактировать приказы о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность, противопожарном режиме, о создании добровольной пожарной дружины.	1 кв.2024 г.	Секретарь руководителя Мурашова Л.И.	Приказы оформлены
2	Организовать проведение противопожарного инструктажа сотрудников и студентов, с подписью инструктируемых в журнале регистрации инструктажа по пожарной безопасности	1-3 кв.2024 г.	Ведущий инженер Понятовская Л.Н.	Ведутся журналы регистрации инструктажа по пожарной безопасности для сотрудников, студентов, преподавателей
3	Оформить противопожарный уголок в кабинете охраны труда	1 кв. 2024 г.	Ведущий специалист по охране труда Малин С.К.	Вывешены плакаты по мерам пожарной безопасности, список добровольной пожарной дружины с обязанностями при пожаре.
4	Автоматическая пожарная сигнализация должна постоянно находится во включенном состоянии и проверяться на работоспособность с составлением акта. Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации.	2024 г.	Ведущий инженер Понятовская Л.Н.	Договор Михайловское межрайонное отделение РОО ООО «Всероссийское добровольное пожарное общество»
5	Территория колледжа-интерната своевременно очищается, собирается и вывозится от горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы.	2024 г.	Заведующий хозяйством Куликов О.А. Ведущий специалист по охране труда Малин С.К.	Отходы вывозятся, территория убирается

6	Провести проверку сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования.	1 кв. 2024 г.	Электротехническая лаборатория ООО «ЭНЕРГОСВЯЗЬ-ОКА» Г.Рязань, ул. Мервинская, д.69	Технический отчет № 5 От 06 февраля 2024 г.
7	Оформить журнал огнетушителей, провести проверку порошковых огнетушителей. Приобретены новые огнетушители в 2022 году	2024 г.	Ведущий инженер Понятовская Л.Н. Ведущий специалист по охране труда Малин С.К.	Журнал огнетушителей оформлен
8	Провести техническое обслуживание и проверку работоспособности внутренних пожарных кранов с перекаткой пожарных рукавов на новую складку не реже двух раз в год (весной и осенью). Составить акт о техническом обслуживании и проверке работоспособности внутренних пожарных кранов.	2024 г.	Заведующий хозяйством Куликов О.А. Слесарь-сантехник Лямина А.Ю. Ведущий инженер Понятовская Л.Н.	Перекатка рукавов пожарных проводится 2 раза в год
9	Проверить работоспособность противопожарного водопровода и пожарных гидрантов два раза в год на водоотдачу с составлением акта. Пожарные гидранты на территории колледжа содержать в исправном состоянии, в зимнее время должны очищаться от снега и льда.	2024 г.	Заместитель директора по общим вопросам Вяткин А.А. Ведущий инженер Понятовская Л.Н.	Акты от ООО «МРСК»

Составил:
Заместитель директора по общим
вопросам ФКПОУ «МЭКИ» Минтруда России

А.А.Вяткин